



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района

г. Санкт-Петербург, 3-я Советская ул., д. 50/3, тел. 602-14-96

Предписание № 2-25-113/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа №300 Центрального района Санкт-Петербурга (ГБОУ НОШ № 300 Центрального района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д. 10/1-3, ИНН 7825424814.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Груничева А.С. от 22 февраля 2018 года № 2-25-113

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

07, 16 марта 2018 года, Зайнутдиновым Маратом Ринатовичем – инспектором ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания образовательного учреждения, правообладатель ГБОУ НОШ № 300 Центрального района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д. 10/1-3.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

Совместно с *Зам. директора по АХР Полюшкиной В.В.*

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
ул. Большая Московская, д. 10/1-3				
1.	Лестничная клетка, предназначенная для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального этажа, не имеет обособленного выхода наружу из подвала, отделенного на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; п. 3 ст. 4, СП 1.13130.2009 п. 8.1.6	02.03.2019г.	

2.	Позэтажные коридоры длиной более 60 м. не разделены противопожарными перегородками 2-го типа	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; п. 3 ст. 4, СП 1.13130.2009 п. 4.3.3	02.03.2019г.	
3.	Двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах (двери из 1 этажа)	1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, п. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	02.03.2019г.	
4.	Двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах (двери из 2 этажа)	1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, п. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	02.03.2019г.	
5.	Двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах (двери из 4 этажа)	1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, п. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	02.03.2019г.	
6.	Двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах (двери из столовой)	1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, п. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.7 СП 1.13130.2009	02.03.2019г.	
7.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применение материалов для отделки пола на путях эвакуации (не предоставлен сертификат на отделку пола в коридорах 2-го, 3-го, 4-го этажей).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 53, ст. 134, табл. 28(29) ч. 7 ст. 146, СП 1.13130.2009 п. 4.3.2.	02.03.2019г.	
8.	Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применение материалов для отделки стен на путях эвакуации (не предоставлен сертификат на отделку стен в коридорах).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 53, ст. 134, табл. 28(29) ч. 7 ст. 146, СП 1.13130.2009 п. 4.3.2.	02.03.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на

отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента. Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Зайнутдинов Марат Ринатович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

“ 16 ” марта 20 18 г.

Предписание для исполнения получил:

Зам. директора по АХР Бонучинский В.В.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

“ 16 ” марта 20 18 г.

(подпись)