



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
**Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу**  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru/>

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**  
**Центрального района Санкт-Петербурга**  
193024, Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д. 50/3 тел. 602-14-96

Санкт-Петербург, ул. 3-я Советская, д. 50/3

04 октября 2019 г.

11 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**соблюдения требований пожарной безопасности**  
№ 2-25-753

На основании: распоряжения начальника ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 06.09.2019 года № 2-25-753  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка здание общеобразовательного учреждения, расположенное по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 10/1-3, лит. А  
(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатель объекта защиты:

Государственное бюджетное образовательное учреждение школа № 300 Центрального района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 300 Центрального района СПб), юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 10/1-3, лит. А; ИНН 7825424814;  
(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

“ 01 ” октября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

“ 04 ” октября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 2 часа

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Зам. директора по АХР Полушкина В. В.

(должности, фамилии, инициалы, подписи, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку:

Ковалева Екатерина Ренардовна – инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Зам. директора по АХР Полушкина В. В.

( фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург,

ул. Большая Морская, д. 10/1-3, лит. А

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены.


(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: не представлено

В ходе проверки выявлено, что предписание от 16.03.2018 года №2-25-113/1/ выполнено в полном объеме.

№ невыполненного о пункта	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: iPhone 8

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица -
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: приложение 1.

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: 2-25-753/1/1 от 04.10.2019

7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

Инспектор отделения ОНДПР  
Центрального района УНДПР ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу Ковалева Е.Р. \_\_\_\_\_



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а): \_\_\_\_\_

Зам. директора по АХР Полушкина В. В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 04 ” октября 20 19 г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)